



Presseinformation



| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Datum/Uhrzeit | 18.02.12 | 11:22Uhr |
| Einsatzart/-ort | Gemeldeter Zimmerbrand, Bergbornstr. 2, Langenlonsheim | |
| Notruf | von Hausbewohner | |
| Lage | Brand im Stromverteilerkasten im Treppenhaus, des Mehrfamilienhaus | |
| Maßnahmen | Brand wurde mittels CO2 Löscher gelöscht und Treppenhaus belüftet. | |
| Sonstiges | Eine Person wurde vom Rettungsdienst mit verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus bebracht. | |
| Einheit/Funktionsträger | Fahrzeug | Besatzung |
| Langenlonsheim | Einsatzleitwagen 1 | 1 |
| | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | 6 |
| | Tanklöschfahrzeug | 6 |
| | Mannschaftstransport | 3 |
| | | |
| | | |
| Fw. Langenlonsheim | Feuerwehreinsatzzentrale | 2 |
| Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr | | 17 |
| Polizei | | 2 |
| Rettungsdienst | | 2 |
| Stromversorger | | 1 |
| | | |
| Einsatzleiter | Wolfgang Closheim (Wehrführer) | |
| Auskunft erteilte: | | |